Anlage

Sozialdemokratische Partei Deutschlands Kreisverband Friesland Ortsverein Bockhorn Fraktion im Rat der Gemeinde Bockhorn



SPD Ortsverein Bockhorn / Lindenstraße 16 / 26345 Bockhorn

An den Bürgermeister der Gemeinde Bockhorn Herrn Andreas Meinen Am Markt 1 26345 Bockhorn



23. Mai 2016

Antrag - Zur fachlichen Wiederherstellung der Gehweganlage in der Mühlenstraße

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Meinen,

Die SPD Fraktion stellt den Antrag zur zeitnahen fachlichen Wiederherstellung der Gehweganlage in der Mühlenstraße gem. den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (Ausgabe 2012 / ZTV A-StB 12 / FGSV Nr. 976)

Begründung:

Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2015 wurden neue Leitungen der Telekom verlegt. Auf Grund der mangelhaften Wiederherstellung des Gehwegbereiches wurden mehrfach Einwände durch die Anlieger der Straße bei der Gemeinde eingereicht. Am 10.03.2016 wurde durch ein Subunternehmer nachgearbeitet. Die Abnahme wurde durch den Bauhof vorgenommen. Eine fachlich richtige Wiederherstellung lässt aber leider bis heute auf sich warten.

Aus unserer Sicht müssen folgende Punkte zur Grabenverfüllung / Nachverdichtung erfüllt werden:

- Zur einwandfreien Verdichtung der Grabenverfüllung sind die Mindesgrabenbreiten einzuhalten.
 (DIN 4124, DIN EN 1610)
- Grabenbreiten kleiner 30 cm dürfen nur mit Zustimmung des Straßenbaulastträgers ausgeführt werden.
 (siehe Bild 03/10/2015 - 12:02)
- Prüfung des Oberbaus Die Prüfung der eingebauten Schichtdicken und die Verdichtung der einzelnen Oberbauschichten sind entsprechend den zusätzlichen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV / Abschnitt 1.6.1) durchzuführen. Die entsprechenden Prüfprotokolle sind dem Straßenbaulastträger auf Verlangen vorzulegen.

SPD Ortsverein Bockhorn – Johann Helmerichs – Lindenstraße 16 – 26345 Bockhorn © 04453 / 72448 - E-Mail: Helmerichs-Bockhorn@t-online.de

Sozialdemokratische Partei Deutschlands Kreisverband Friesland Ortsverein Bockhorn Fraktion im Rat der Gemeinde Bockhorn



• Entfernen des Oberbaus - Für Leitungsgräben und sonstige Aufgrabungen ist der vorhandene Oberbau schonend aufzunehmen. Ohne besondere Aufbereitung wieder einzubauende

Materialien, wie z.B. Baustoffgemische aus Schottertragschichten und Frostschutzschichten, die den Anforderungen der ZTV SoB-StB entsprechen, sind getrennt zwischen zu lagern. (siehe Bild 05/10/2015)

• Reststreifen - Bei Geh- und Radwegen sind Reststreifen von einer Formatbreite oder einer Breite bis zu 20 cm einschließlich der eventuell vorhandenen gebundenen Tragschicht zu entfernen, wenn sie sichtbar gelockert sind oder an den Rändern Fugenspalten entstanden sind. (siehe Bild 10/10/2015 - 13:13)

In Anbetracht der vorliegenden Schäden (siehe Bild 10/10/2015) auf dem Gehwegverlauf kann ein mangelhafter Rückbau seitens des durchgeführten Unternehmens in Verbindung mit einer mangelnden Bauaufsicht seitens Gemeinde nicht ausgeschlossen werden.

Mit freundlichem Gruß

Johann Helmerichs
1. Vorsitzender







Sozialdemokratische Partei Deutschlands Kreisverband Friesland Ortsverein Bockhorn Fraktion im Rat der Gemeinde Bockhorn





Sozialdemokratische Partei Deutschlands Kreisverband Friesland Ortsverein Bockhorn Fraktion im Rat der Gemeinde Bockhorn



