

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung III	Datum:	31.03.2017
Bearbeiter:	Sebastian Schrör	Vorlage Nr.:	2017/103

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	Ö		Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N		Entscheidung

Betreff:

Erneuerung des Waschplatzes und der Ölabscheideranlage auf dem Bauhofgelände

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Bei dem auf dem Bauhofgelände seit dem Jahr 1990 im Betrieb befindlichen Waschplatz mit Ölabscheideranlage wurden bei einer TÜV-Prüfung mehrere Mängel festgestellt.

Im Wesentlichen sind dies Undichtigkeiten von Fugen im Schlammfang sowie innerhalb des Schachtaufbaus des Benzinabscheiders. Außerdem ist der Waschplatz nicht flüssigkeitsdicht ausgeführt und es fehlt ein vorgeschriebener Probenahmeschacht. Durch die Mängel wird zwar die Abscheideleistung nicht beeinträchtigt, sie sind aber so ausschlaggebend, dass die Abscheideranlage nicht mehr den geltenden Regeln der Technik entspricht. Die Nutzung des Waschplatzes wurde daraufhin eingestellt.

Die zwischenzeitliche Lösung, die Bauhoffahrzeuge bei einer ortsansässigen Waschanlage zu waschen, hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Um die Pflege und den Allgemeinzustand der Bauhoffahrzeuge weiterhin aufrecht halten zu können, wird es als notwendig angesehen, die Erneuerung des Waschplatzes und der Ölabscheideranlage kurzfristig durchzuführen.

Hierfür ist die Herstellung eines neuen Waschplatzes mit einer Betonfläche mit Aufkantung sowie der Einbau einer neuen Abscheideranlage erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich geschätzt auf brutto 35.000,00 € inkl. Ingenieurleistungen. Finanzielle Mittel stehen im Teilhaushalt 3 zu Verfügung.

Beschlussvorschlag

1. Es wird beschlossen, den Waschplatz mit Ölabscheideranlage auf dem Bauhofgelände zu erneuern.
2. Ein Ingenieurbüro soll mit den Vorbereitungen für eine Ausschreibung beauftragt werden.

Meinen
Bürgermeister